

Перв. примен.		GR-250-50.03 Г 1" (Ду25) НР Подключение автоматического воздухоотводчика или группы безопасности Термоизоляционный кожух (верхняя крышка условно не показана) Г 3/4" (Ду20) ВР Подключение подающей линии резервного котла и/или расширительный бак и/или подпитка Г 1/2" (Ду15) ВР Подключение термодатчика Г 2" (Ду50) НР Подключение подающей линии основного котла Г 2" (Ду50) НР Подключение подающей линии потребителей Г 2" (Ду50) НР Подключение обратной линии основного котла Г 2" (Ду50) НР Подключение обратной линии потребителей Г 3/4" (Ду20) ВР Подключение обратной линии резервного котла и/или расширительный бак нижнего расположения и/или подпитка Г 1/2" (Ду15) ВР Подключение МАГНИТНОГО УЛОВИТЕЛЯ MS-15 Г 1" (Ду25) НР Подключение дренажного крана 578 250 95 95			Справ. №	
МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ		РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены в диапазоне 120-160 мм с применением кронштейна K.GR-250			Подп. и дата	Инв. № дудл.
1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали. 2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект K.GR-250 3) Для экономии ресурсов в теплое время следует использовать термоизолирующий кожух. 4) Для повышения эффективности улавливания ферромагнитных частиц следует применять магнитный уловитель MS-15.		GR-250-50.03 Гидравлический разделитель Лист 1 Масса 12.93 Масштаб 1:6 Листов 1 Lист 1 Lистов 1 GIDRUSS.ru			Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.		Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв. 27.02.2016			Подп. и дата	Инв. № подл.